



# Certificat

Certificate

## Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.  
(Règlement Produits de Construction ou RPC)

**Délivrée par :**

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**  
Numéro d'identification : **0333**  
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé  
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

**Délivrée à :**

Société : **SESSY**  
Adresse : **80, rue Gutenberg  
91120 PALAISEAU - France**

Lieu(x) de production : **Palaiseau - France**

**Produit : Dispositif visuel d'alarme feu - DFD2000**

**Description détaillée du produit :** Voir annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la ou des norme(s) reprise(s) ci-dessous sont appliquées selon le système 1 et que le produit répond aux dispositions de l'annexe ZA de la ou des norme(s) ci-dessous citée(s).

**Systèmes de détection et d'alarme Incendie**

**EN 54-23:2010 - Dispositifs d'alarme feu - Dispositifs visuels d'alarme feu**

**Numéro de certificat : 0333-CPR-075460**

**Date de fin de validité du certificat : 25 mai 2023**

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 14 novembre 2013. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ou le produit ne sont pas modifiés de manière significative.

Il annule et remplace le certificat émis le 27 novembre 2014.

**Date d'émission du certificat : 25 mai 2018**



**Franck LEBEUGLE**  
Directeur Général d'AFNOR Certification

005 - 2017/01



# Certificat

Certificate

## Annexe au certificat

Société : **SESSY**  
Numéro de certificat : **0333-CPR-075460**  
Lieu(x) de production : **Palaiseau - France**  
Date d'émission du certificat : **25 mai 2018**

### Description du produit :

Identification du(des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du(des) produit(s) / Utilisation	Numéro de dossier
DFD2000	Dispositif visuel d'alarme feu Type A (intérieur) DFD2000-B1 - Catégories : C (pour plafond) et W (muraux) DFD2000-B2 - Catégorie : O (catégorie libre) Couleur de la lumière : Blanche  DFD2000-R1 - Catégories : C (pour plafond) et W (muraux) DFD2000-R2 - Catégorie : O (catégorie libre) Couleur de la lumière : Rouge	075.1341

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Franck LEBEUGLE  
Directeur Général d'AFNOR Certification