



Certificat

Certificate

Certificat de constance des performances des produits

Développé conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.
(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

Délivrée à :

Société : **FINSECUR**
Adresse : **62, rue Ernest Renan
92000 NANTERRE - France**

Lieu(x) de production : **Poissy - France
Tunis - Tunisie**

Produit : Détecteur optique de fumée - Sextant-DOC

Description détaillée du produit : Voir annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la ou des norme(s) reprise(s) ci-dessous sont appliquées selon le système 1 et que le produit répond aux dispositions de l'annexe ZA de la ou des norme(s) ci-dessous citée(s).

Systèmes de détection et d'alarme incendie

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - Détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation

Numéro de certificat : 0333-CPR-075582

Date de fin de validité du certificat : 21 novembre 2022

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 21 novembre 2017. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ou le produit ne sont pas modifiés de manière significative.
Il annule et remplace le certificat émis le 14 décembre 2017.

Date d'émission du certificat : 14 mai 2019



Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification

005 - 2018/08 -



Certificat

Certificate

Annexe au certificat

Société : **FINSECUR**
Numéro de certificat : **0333-CPR-075582**
Lieu(x) de production : **Poissy - France
Tunis - Tunisie**
Date d'émission du certificat : **14 mai 2019**

Description du produit :

Identification du(des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du(des) produit(s)	Numéro de dossier
Sextant-DOC	Détecteur optique de fumée	075.2320

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification



005 - 2018/08