



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : Ma 10144 / 691636**

Titulaire :  
License Holder:

**COOPER SECURITE SAS**  
PEER II - Rue Beethoven; 63200 RIOM -France

Site de fabrication :  
Factory:

**2019BA**

Produit :  
Product:

**BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET/OU LUMINEUSE  
D'EVACUATION  
SELF CONTAINED AUDIBLE AND/OR VISUAL ALARM UNITS FOR  
EMERGENCY EVACUATION**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

**EATON**

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Planète BAAS Ma - NUG31190

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s)  
LCIE n°144031-690018A Version : 01 ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License MaMe 10144 / 670312 du/of 09/04/2015. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 06/06/2017

Date de fin de validité / Expiry date:

**Rémi Hanot**

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation

N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**MaMe 10144 / 691636**

**Caractéristiques / Characteristics :**

<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Valeur / Value</b>
Type / Type	BAAS Ma
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	20
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	48 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 5 x 1,2 V / 600 mAh - Cooper EcoSafe SAFT