



L C I E

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: SaMe 15074 / 669598

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	<b>NEUTRONIC</b> 34 rue de Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	<b>NEUTRONIC</b> (2074BA) 34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE
Produit : <i>Product:</i>	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE AUDIBLE ALARMS UNIT
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	<b>NEUTRONIC</b>
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	Gamme TESLA -Réf. : TT2b-Me
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Type 2B BAAS SaMe avec message enregistré Classe II - IP40 - IK07 - Tension assignée (V)/(Hz) : 230 - 50 Durée d'alarme générale : 5 min - Autonomie nominale : 12 h Classe sonore : B - 2 boucles
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Accumulateurs : Ni-MH - 10 x 1,2 / 600 mAh - GP GPRHC063N002 Maintien de la licence T 15073 / 669598
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n°134261-668622C
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-08-28

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174