



LICENCE



LCIE N° : Sa 11061 / 680865

Délivrée à :
Delivered to:

COOPER
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,
- 63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2019BA

Produit :
Product:

**BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET / OU LUMINEUSE
D'EVACUATION
AUDIBLE ALARMS UNIT AND/ OR EVACUATION LIGHTING**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Planète BAASL Sa FLASH B - 31183

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Type Sa - Sonore avec diffuseur lumineux
Tension assignée 230V~ / 50-60 Hz
Classe II - IP20 - IK07 - son classe A / B, flash blanc classe S
Autonomie nominale : 72 h + Durée d'alarme générale : 5 min

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs :
Ni-Cd 3 x 1,2 V / 600 mAh - Cooper EcoSafe by SAFT
IP22 avec option casquette - 31188
Mise à jour normative suite à l'évolution de la norme

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n° 139204-678358

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° Sa 11061 / 670312 du 2015-04-09

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-03-22

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174