

LCIE N° : Sa 16093 / 753924

Titulaire : FINSECUR
License Holder: 62, rue Ernest Renan
92000 NANTERRE
France

Site de fabrication : 2087BA
Factory: 24953

Produit : Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Product: *Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : FINSECUR
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : SONORA BAASL SA
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*
Main characteristics:

Informations complémentaires : /
Additional information:

Le produit est conforme à : NF C 48-150:2014
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : LCIE n° 142856-686959 B ; 161922-738200 ; 168283-753925
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / *License* Sa 16093 / 738201 du/of 27/08/2019 : ajout d'une
Cancels and replaces (if necessary): source de transformateur


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 31/08/2020

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license
Sa 16093 / 753924**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAASL SA
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of current	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / undefined	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	Classe S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus Ni-MH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - VARTA Rechargeable ACCU