

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 07 00 09 L

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

OBJET : SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (S.D.I.)


DEMANDE PAR : **AFNOR Certification**
11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

REFERENCE COMMERCIALE : **ZX1F**
du matériel principal cœur du système SSI

Numéro du certificat système NF-SSI : **SSI 202 A**

TITULAIRE : **TYCO FIRE & SECURITY GmbH**

Cachet et Signature du Directeur

Groupe CNPP
LPMES
Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation
Chef de Service

Bruno PETIT
Signature électronique

Date du présent rapport d'essais : **26/03/2019**
Le présent rapport d'essais comporte : **15 pages**

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – ECS – DA – Version 7

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ **Matériel principal**

C'est le coeur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ **Composant**

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ **Composant de type 1** (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ **Composant de type 2** (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ **Produits spécifiques**

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ **Accessoire répertorié**

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ **Produits**

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ **Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)**

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe **4**,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe **5**,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe **6**.

Seuls les composants du paragraphe **6.1** font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (*ou équivalent*) mentionnée dans la notice.

2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier avis technique n° **DH 19 00 53**
Dossier n° 18 07 007

↳ Adjonction des matériels suivants :

- Déclencheur manuel d'alarme avec ICC : MCP820, MCP830
- Détecteur de fumée par aspiration : VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEP-A00-1P-NF
- DECT : ZETTLER EXTINCTION EVOLUTION
- Indicateur d'action : AI87

3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Nombre maximum de circuits de détection :
 - Ligne ouverte : 2
 - Ligne rebouclée : 1
- Nombre maximum de points sur un circuit de détection :
 - Ligne ouverte : 32
 - Ligne rebouclée : 128
- Nombre maximum de zones de détection : 40
- Nombre maximum de points sur l'ECS : 128
- Plus de 1024 points raccordés à l'ECS : Non
- Type de circuit de détection : Adressable
- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées : Non
- Fonctionnement en réseau : Oui

LISTE DES OPTIONS AVEC EXIGENCES (selon EN 54-2/A1)


- § 7.12. Confirmation d'alarme feu
 - 7.12.1. Confirmation d'alarme de type A
 - 7.12.2. Confirmation d'alarme de type B
- § 7.13. Compteur d'alarmes
- § 8.3. Dérangements de point
- § 8.4. Perte totale d'alimentation
- § 8.9. Sortie vers le dispositif de transmission du signal de dérangement (*Dispositif J de la figure 1 de la norme EN 54-1*)
- § 9.5. Hors service des points adressés
- § 10. Condition essai

4- LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Sortie 24V 500mA
- Cartes entrées/sorties « IOB800 »
- Signalisation supplémentaires carte « ANN840 »
- Carte de communication « ZS-934 »
- Envoi d'informations vers l'extérieur
- Fonction réseau :
 - Carte « Filnet/FTT » ou « TLI800 EN » (*liaison filaire*)
 - Carte « Filnet/FO » ou « FOM800 » (*liaison fibre optique*)
- Carte sortie imprimante ou envoi d'informations vers l'extérieur « MPM800 »
- 1 sortie RBUS (*bus de communication*)
- Changement de détection (*mode jour/nuit*)
- Autonomie 72 heures
- Arrêt équipement technique

5- DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE

Ce schéma n'est pas un plan de raccordement.



6- LISTE DES PRODUITS REpondant AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
1 bis	ECS	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	ZX1F	ECS 055 B	/
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
1 bis	ECS	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	ZX4F ZX1F	ECS 055 A ECS 055 B	1, 2
3 bis	EAE	SLAT	AES 24V 6A C38 SB AES 24V 4A C38 SB AES 24V 4A F3U AES 24V 6A F3U AES 24V 2A C24 SB AES 24V 3A C24 SB AES 24V 8A C48 SB AES 24V 8A C85 SB AES 24V 12A C85 SB AES 24V 12A RACK AES 24V 8A RACK AES 24V 24A RACK AES 24V 16A RACK AES 24V 24A C180 SB	EAE 011 A EAE 011 C EAE 011 D EAE 011 F EAE 012 A EAE 012 C EAE 013 A EAE 013 C EAE 013 D EAE 013 K EAE 013 L EAE 019 A EAE 019 B EAE 019 C	1, 6
4	Détecteur de chaleur	TYCO FIRE & SECURITY GmbH THORN SECURITY	601H-R 601H-F	E2 100 A E2 101 A	1, 16
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	850H	E2 108 A	1, 3, 11, 17
5	Détecteur optique de fumée	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	601P	L 064 A	1, 16
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	856P	L 071 A	1, 3, 11, 17
6	Détecteur de flamme	TYCO FIRE & SECURITY GmbH THORN SECURITY	601F FV412f FV411f	LIR 005 A LIR 012 A LIR 012 B	1, 16 1, 3
6 - 14 bis	Détecteur de flamme avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	801F	LIR 004 A	1, 3, 11
7 bis	Déclencheur manuel d'alarme	TYCO FIRE & SECURITY GmbH KAC	CP820 CP830 MCP1A-R1K0FF-T200-03 WCP1A-R1K0FF-T200-03	DM 001 A DM 002 A DM 029 A DM 029 B	1, 3 1, 16
7 bis – 14 bis	Déclencheur manuel d'alarme avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	MCP820 MCP830	DM 045 A DM 045 B	1, 3
8	Détecteur linéaire de fumée	SEFI FFE Limited XTRALIS	DLF-R DLFB FIRERAY 5000 OSID	LF 003 B LF 007 B LF 009 A LF 011 A	1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6, 19 1, 16, 19

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
9 - 14 bis	Détecteur combiné chaleur et fumée avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	856PH	LE2 010 A	1, 3, 11, 17
10	Détecteur de fumée multicapteur	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	601PH	M 020 A	1, 16
			MR601Tex	M 025 A	
11 bis	Dispositif d'entrée/sortie	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	MIO800	OI 050 A	1, 3, 5, 22
			CIM800	OI 044 A	1, 3, 4
			RIM800	OI 049 A	1, 3, 8, 22, 24, 25
11 bis - 14 bis	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	DDM800	OI 065 A	1, 3, 16
			QIO850	OI 067 A	1, 3, 19, 22, 25
			QRM850	OI 067 A	1, 3, 20, 24, 25
			QMO850	OI 067 A	1, 3, 21, 24, 25
13 bis	Détecteur de fumée par aspiration	XTRALIS	VLP	MPL 036 A	1, 4, 5, 6, 19
			VLC	MPL 036 B	
			VLS	MPL 036 C	
			VLF	MPL 042 A	
			VFT-15-NF	MPL 057 A	1, 6, 16
			VFT-15-C-NF	MPL 057 A	
			VLI	MPL 059 A	1, 6, 16, 19
			VEU-A00-NF	MPL 063 A	
			VEU-A10-NF	MPL 063 A	
			VEP-A00-P-NF	MPL 063 B	
			VEP-A10-P-NF	MPL 063 B	
VEP-A00-1P-NF	MPL 063 C				
14 bis	Isolateur de court-circuit	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	LIM800	OI 045 A	1, 3
15	ECS/CMSI	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	ZX4F/UGA	ECS 054 A / CMSI 107 A	1, 2
			ZX1F/UGA	ECS 054 B / CMSI 107 B	
18	TRE	TYCO FIRE & SECURITY GmbH	ZXFEVF	TRE 002 A	1, 9
		TYCO FIRE & SECURITY GmbH	PR1DF	TRE 026 A	
		THORN SECURITY	LCD820	TRE 003 A	1, 10

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
/	DECT	TYCO	ZE	EN 12094-1	1, 22
			ZETTLER EXTINCTION EVOLUTION		1, 25

6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
/	Déclencheur manuel ATEX	KAC	WCP2A-R220SG-T200-03IS	1, 16
		MEDC	BGE	1, 16, 23
/	Sonde de température (à contact sec)	TYCO	T4E60X	1, 4, 5, 16
			T4E90X	
			T4E100X	
			T4E145X	
		FENWAL	Gamme 80INC1-....	1, 23
			Gamme 80INC4-....	
/	Sonde de température ATEX (à contact sec)	TYCO	MM50-TX-72	1, 23
			MM50-TX-100	
			MM50-TX-120	
			MM50-TX-150	
		FENWAL	Gamme EPHD C31-....	1, 23
			Gamme EPHD C30-....	
/	Dispositif d'entrée/sortie ATEX	TYCO	MIM800 Ex	1, 4, 23
/	Détecteur de flamme ATEX	SIMTRONICS	DF-TV7-XVA0-0XC-00	1, 5, 16, 19
			DF-TV7-XVA0-0XC-00	
			DM-TV6-XVA0-0XC-0N	
			DM-TV6-XVA0-0XC-0N	
/	Détecteur linéaire de chaleur	SAFE FIRE DETECTION	TC155	1, 16
			TC155N	
			TC172	
			TC172N	
			TC190	
			TC190N	
			TC220	
			TC220N	
		TYCO	MZX Sensor Laser Plus	1, 16, 19
/	Détecteur de gaine	TYCO	DPK6	1, 4
/	Détecteur de gaz	OLDHAM	OLCT100	1, 23
		SCOTT SAFETY	MERIDIAN SENSOR	

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
A	Indicateur d'action lumineux	TYCO	801HL	1, 11
			801NC	
			601IA	
			631IA	
			802NC	
			816IA	
B	Transmetteur téléphonique	Tous constructeurs	/	1, 12
B	Imprimante	Tous constructeurs	/	1, 13

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
B	UAE	TYCO	TXG	1, 2, 14
			Survery	1 14
		ADT	THALIA	
		SARATEC	Winsup	
B / C	Système de détection de gaz et d'explosion	Tous constructeurs	/	1, 5, 16, 18, 19
B / C	Récepteur mobile	Tous constructeurs	/	1, 5, 8
B / C	Dispositifs pour sourds et malentendants	Tous constructeurs	/	1, 5, 8, 19, 20
/	Equipement technique (<i>à contact sec</i>)	Tous constructeurs	/	1, 4, 5, 8, 16, 20, 21
/	Indicateur d'action sonore	TYCO	802SB	1, 17
			LPSB3000	
/	Indicateur d'action sonore et lumineux	TYCO	LPAV3000	1, 17
/	Barrière de sécurité intrinsèque	TYCO	MTL5061	1, 16
			MTL5561	
/	Parafoudre	DEHN	BXT ML4 BD48	1, 3
			BXT ML4 BD HF5	1, 9
/	Relais (<i>pour arrêt équipement technique</i>)	Tous constructeurs	/	1, 24

6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (<i>pour accessoires</i>)	Référence	Numéro d'identification	Observations
1	ECS	THORN SECURITY	HARMONIE 1000	ECS 016 A	1, 2
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	THORN SECURITY	816H	E2 093 A	1, 3, 11
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	THORN SECURITY	816P	L 059 A	1, 3, 11
6	Détecteur de flamme	THORN SECURITY	S271f+	LIR 003 A	1, 3
8	Détecteur linéaire de fumée	Fire Fighting entreprises	FIRERAY 2000	LF 005 A	1, 4, 5, 6, 7
10 - 14 bis	Détecteur de fumée multicapteur avec ICC	THORN SECURITY	816PH	M 016 A	1, 3, 11
13	Détecteur multiponctuel de fumée	XTRALIS	VESDA LaserPLUS	MPL 036 A	1, 4, 5, 6
			VESDA LaserCOMPACT	MPL 036 B	
			VESDA LaserSCANNER	MPL 036 C	
			VESDA LaserFOCUS 250	MPL 042 A	
			VESDA LaserFOCUS500	MPL 043 A	
16	CMSI	THORN SECURITY	WAS 6000	CMSI 002 A	1, 15
A	Indicateur d'action	TYCO	AI87	Accessoire répertorié	1, 11
C	Détecteur linéaire de chaleur	TYCO	MZX Sensor Laser Plus	Accessoire répertorié	1, 16, 19
			ThermoCable		

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale <i>(pour accessoires)</i>	Référence	Numéro d'identification	Observations
C	Détecteur de gaz	TYCO	GD210	Accessoire répertorié	1, 16
/	Sonde de température <i>(à contact sec)</i>	Tous constructeurs	/	Accessoire répertorié	1, 4, 5, 16

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Il se raccorde sur la carte « Filnet/FTT » (*liaison filaire*) ou « Filnet/FO » (*liaison fibre optique*) pour fonctionner en réseau un maximum de :

- 32 équipements : ZX1F, ZX4F, ZX1F/UGA, ZX4F/UGA

Il se raccorde sur la carte « Filnet/FTT » (*liaison filaire*) un maximum de :

- 8 ECS : « HARMONIE 1000 »

Il se raccorde sur la carte « TLI800 EN » (*liaison filaire*) ou « FOM800 » (*liaison fibre optique*) pour fonctionner en réseau un maximum de :

- 99 équipements : ZX1F, ZX4F, ZX1F/UGA, ZX4F/UGA, TXG

Numéro 3

Il se raccorde par circuit de détection un maximum de :

En ligne rebouclée :

- 128 détecteurs : 816P, 816PH, 816H, 801F, S271F+, (*fonction ICC intégré dans les socles 5 BI*)
- 128 Isolateurs de court-circuit : LIM800
- 128 dispositifs d'entrée/sortie : CIM800, RIM800
- 128 déclencheurs manuels d'alarme : CP820, CP830
- 35 dispositifs d'entrée/sortie : MIO800
- 128 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : DDM800
- 128 détecteurs avec ICC: 856P, 856PH, 850H
- 1 parafoudre : BXT ML4 BD48
- 120 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : QMO850, QRM850
- 60 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : QIO850
- 128 détecteurs de flamme : FV411f ; FV412f
- 128 dispositifs d'entrée/sortie ATEX : MIM800 Ex
- 128 détecteurs de gaines : DPK6
- 128 déclencheurs manuels d'alarme avec ICC : MPC820, MCP830

En ligne ouverte

- 32 détecteurs : 816P, 816PH, 816H, 801F, S271F+, (*fonction ICC intégré dans les socles 5 BI*)
- 32 Isolateurs de court-circuit : LIM800
- 32 dispositifs d'entrée/sortie : CIM800, RIM800, MIO800
- 32 déclencheurs manuels : CP820, CP830
- 32 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : DDM800, QMO850, QIO850, QRM850
- 32 détecteurs avec ICC: 856P, 856PH, 850H
- 1 parafoudre : BXT ML4 BD48
- 32 dispositifs d'entrée/sortie ATEX : MIM800 Ex
- 32 détecteurs de gaines : DPK6
- 32 déclencheurs manuels d'alarme avec ICC : MPC820, MCP830

Numéro 4

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « CIM800 » (*2 lignes secondaires*) un maximum de :

- 1 détecteur : VESDA LaserPLUS, VESDA LaserCOMPACT, VESDA LaserSCANNER, VESDA LaserFOCUS 250, VESDA LaserFOCUS 500, DLF-R, DLFB, FIRERAY 5000, VLP, VLC, VLS, VLF
- 1 sonde de température (*à contact sec*)
- 1 équipement technique (*à contact sec*) lié à la sécurité incendie

Numéro 5

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « MIO800 » (3 lignes secondaires) un maximum de :

- 1 détecteur : VESDA LaserPLUS, VESDA LaserCOMPACT, VESDA LaserSCANNER, VESDA LaserFOCUS 250, VESDA LaserFOCUS 500, DLF-R, DLFB, FIRERAY 2000, FIRERAY 5000. VLP, VLC, VLS, VLF
- 1 sonde de température (à contact sec)
- 1 dispositif pour sourds et malentendants (à contact sec)
- 1 système de détection de gaz et d'explosion (à contact sec)
- 1 équipement technique (à contact sec) lié à la sécurité incendie
- 1 récepteur mobile
- 1 détecteur de flamme : DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N

Numéro 6

Ces composants sont alimentés par un équipement d'alimentation électrique (EAE, tension nominale 24 Volts) conforme à la norme EN 54-4.

Numéro 7

La ou les zones de détection où sont raccordés ces détecteurs ne doivent pas commander des fonctions de mise en sécurité incendie ou d'extinction.

Numéro 8

Il se raccorde par sortie du dispositif d'entrée/sortie « RIM800 » un maximum de :

- 1 équipement technique (à contact sec) lié à la sécurité incendie
- 1 dispositif pour sourds et malentendants (à contact sec)
- 1 récepteur mobile

Numéro 9

Il se raccorde sur la sortie RBUS avec ou sans parafoudre « BXT ML4 BD HF5 » un maximum de

- 7 TRE « ZXFEVF »
- 32 TRE : PR1DF (alimentés par un EAE 24 Volts)
- 9 TRE : PR1DF (alimentés par la sortie 24V 500mA del'équipement)

Numéro 10

Il se raccorde sur les bus de communication un maximum de :

- 12 TRE « LCD820 » (Alimenté par l'ECS)
- 128 TRE « LCD820 » (Alimentation externe)

Numéro 11

Ils se raccordent en mode individuel ou commun à ces détecteurs.

Numéro 12

Il se raccorde sur les sorties relais « feu général » et « dérangement général » de l'ECS ou sur les sorties relais programmables de la carte « IOB800 ».

Numéro 13

Il se raccorde sur la sortie « Com 1 » de la carte « FIM802 » ou sur la sortie « PL3 » de la carte « MPM800 ».

Numéro 14

Ils se raccordent sur les sorties « Com 1 » ou « Com 3 » de la carte « FIM802 ».

Numéro 15

Il se raccorde un seul CMSI sur la sortie CMSI de la carte ZX-WAS de l'ECS.

Numéro 16

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « DDM800 » un maximum de :

- 32 détecteurs : 601P, 601H-F, 601H-R, 601F, 601PH
- 32 déclencheurs manuels d'alarme : MCP1A-R1K0FF-T200-03, WCP1A-R1K0FF-T200-03
- 1 détecteur : VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, FIRERAY 5000, VLP, VLC, VLS, VLF, OSID, VLI, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEP-A00-1P-NF
- 1 détecteur de gaz : GD210 (*liaison 4-20 mA*)
- 1 détecteur linéaire de chaleur : MZX Sensor Laser Plus, ThermoCable
- 1 équipement technique (*à contact sec*) lié à la sécurité incendie
- 1 sonde de température (*à contact sec*)
- 1 système de détection de gaz et d'explosion (*à contact sec, ou à liaison 4-20 mA*)
- 32 déclencheurs manuels atex : WCP2A-R220SG-T200-03IS via la barrière de sécurité intrinsèque « MTL5061 » ou « MTL5561 »
- 10 détecteurs de fumée multicapteur : MR601Tex via la barrière de sécurité intrinsèque « MTL5061 » ou « MTL 5561 »
- 1 déclencheur manuel ATEX : BGE
- 1 détecteur de flamme : DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N
- 1 détecteur linéaire de chaleur : TC155 ; TC155N ; TC172 ; TC172N ; TC190 ; TC190N ; TC220 ; TC220N
- 1 détecteur de gaz : OLCT100, MERIDIAN SENSOR

Numéro 17

Ces indicateurs d'action sonores ou sonores et lumineux se raccordent aux détecteurs « 816P », « 816H », « 816PH », « 850H », « 856P » ou « 856PH ».

Numéro 18

Il se raccorde un seul système de détection gaz et d'explosion (*à contact sec*) par entrée de la carte « IOB800 »

Numéro 19

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « QIO850 » un maximum de :

- 1 détecteur : VLF, VLC, VLP, VLI, OSID, FIRERAY 5000, VEU-A00-NF, VEU-A10-NF, VEP-A00-P-NF, VEP-A10-P-NF, VEP-A00-1P-NF
- 1 système de détection de gaz et d'explosion (*à contact sec, ou à liaison 4-20mA*)
- 1 dispositif pour sourds et malentendants (*à contact sec*)
- 1 détecteur linéaire de chaleur : MZX Sensor Laser Plus
- 1 détecteur de flamme : DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DF-TV7-XVA0-0XC-00 ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N ; DM-TV6-XVA0-0XC-0N

Numéro 20

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « QRM850 » un maximum de :

- 1 dispositif pour sourds et malentendants (*à contact sec*)
- 1 équipement technique (*à contact sec*) lié à la sécurité incendie

Numéro 21

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « QMO850 » un maximum de :

- 1 équipement technique (*à contact sec*) lié à la sécurité incendie

Numéro 22

Uniquement lorsque le DECT est un dispositif séparé de l'ECS, les voies de transmission du DECT (*fonction extinction*) se raccordent sur les sorties relais « Alarme feu » soit de l'ECS, soit du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « QIO850 », « MIO850 » ou « RIM800 ».

Numéro 23

Il se raccorde par dispositifs d'entrée/sortie ATEX « MIM 800 Ex », un maximum de:

- 1 déclencheur manuel ATEX : BGE
- 1 sonde de température : gamme 80INC1-...., gamme 80INC4-...., gamme EPHD C31-...., gamme EPHD C30-...., MM50-TX-72; MM50-TX- 100; MM50-TX-120; MM50-TX-150

Numéro 24

Ces relais permettent l'arrêt d'équipement technique liée à la sécurité incendie et sont raccordés aux sorties :

- soit des dispositifs d'entrée/sortie « QRM850 », « QIO850 », « QMO850 » ou « RIM800 »,
- soit des cartes entrées/sorties (*interne*) « IOB800 »

Numéro 25

Uniquement lorsque le DECT est un dispositif séparé de l'ECS, les voies de transmission du DECT (*fonction extinction*) se raccordent sur les sorties relais « Alarme feu » de l'ECS (*fonction détection*) via les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « QIO850 », « QRM850 », « MIO850 » ou « RIM850 ».

« FIN du Rapport d'Associativité »