



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : SaMe 16091 / 723992**

Titulaire :  
License Holder:

**FINSECUR**  
Zone Technoparc, rue Charles Edouard Jeanneret  
78300 POISSY - France

Site de fabrication :  
Factory:

**FINSECUR (N°2087BA)**  
Zone Technoparc, rue Charles Edouard Jeanneret  
78300 POISSY - France

Produit :  
Product:

**ATEMS Globe Technologies (24953)**  
Km 6, route de Tunis - BP 18 ; 8020 Soliman - Tunisie  
  
BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET/OU LUMINEUSE  
D'EVACUATION  
SELF CONTAINED AUDIBLE AND/OR VISUAL ALARM UNITS FOR  
EMERGENCY EVACUATION

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

SONORA

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

BAAS Sa Me

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) LCIE n°142856-686959D ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License SaMe16091 / 703517 du/of 17/05/2018.  
Ré-émission de la licence / Re-issuing License

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/07/2018

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license  
SaMe 16091 / 723992**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Sa-Me
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of current	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / undefined	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus NiMH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - Varta Rechargeable ACCU