

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme notifié : **AFNOR Certification**
Numéro d'organisme notifié: **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Délivrée à :

Fabricant : **FARE**
Adresse : **80, rue Gutenberg**
91120 PALAISEAU - France

Lieu(x) de production :

Palaiseau- France
Dadonville - France

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2: 2006

pour les performances décrites dans ce certificat sont appliquées selon le **système 1** et que le contrôle de production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la constance des performances du produit de construction

Numéro de certificat :

0333-CPR-075144

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 25 juillet 2023.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page **1** sur **2**

Date d'émission du certificat : **18 juillet 2024**

Date de fin validité certificat : **24 juillet 2028**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Annexe au certificat émis le 18 juillet 2024: 0333-CPR-075144

Société :

FARE

Lieu(x) de production :

Palaiseau- France
Dadonville - France

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
AVS 2000 SIP	Dispositif sonore d'alarme feu	075.4526	Type A (intérieur) Socle : FD021M (standard)

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

