



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° T 10128 / 614108

Délivrée à:
Delivered to:

AEES
259 Allée Jacques Monod - 69792 SAINT PRIEST Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

(2075BA)

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A LED P
BAES OF EVACUATION WITH LIGHT-EMITTING DIODE P

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AEES

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

ASTUS TEMPO NF : 6222444 - encastré / 6222455 - saillie

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP43 - IK05 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50
Flux lumineux : 45 lm à 1h

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,65 Ah - SANYO Cadnica 2KR AAH
Lampes de secours : 1 led
Veille : 1 led
Passage en NF Environnement

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413:2006

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n° 101150-601256A/B - 107680-613696B

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 10128 / 601301 du 2010-10-04

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-10-25

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

